

計 量 証 明 書

No. S1402372 001

株式会社 フクシマエコテック

様

2015年1月5日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環 境 計 量 大 和 田 正 美
TEL 0246 (72) 1133

試料名	原水	受付区分	濃度	水質	受付日	2014年12月19日
採取場所	—	採取者	木田 高史			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果	
水素イオン濃度 (pH)	—	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	7.5 (20.7℃)	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/l	JIS K 0102 21、JIS K 0102 32.3 隔膜電極法	93	
化学的酸素要求量 (COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102 17 滴定法	160	
浮遊物質 (SS)	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表9 ろ過重量法	15	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油脂類)	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表4 抽出・重量法	<0.5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表4 抽出・重量法	7.1	
窒素含有量	mg/l	JIS K 0102 45.2 紫外吸光度法	49	
磷含有量	mg/l	JIS K 0102 46.3.1 ペルオキシ二硫酸カリウム分解法	0.16	
—以下余白—				
採取月日: 12/19	採取時間: 9:52	天候: 晴	気温: 4.0℃	水温: 5.0℃
備 考	<は定量下限値未滿を示す pH型式: TOA DKK HM-30R型			

計量証明書

No. S1402372 002

株式会社 フクシマエコテック 様

2015年1月5日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
常磐開発株式会社
環境計量士 大和田 正美
TEL 0246 (72) 1133

試料名	処理水	受付区分	濃度 水質	受付日	2014年12月19日
採取場所	-	採取者	木田 高史		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果	
水素イオン濃度 (pH)	-	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	7.6 (20.8℃)	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/l	JIS K 0102 21, JIS K 0102 32.3 隔膜電極法	1.1	
化学的酸素要求量 (COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102 17 滴定法	2.2	
浮遊物質 (SS)	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号 付表9 ろ過重量法	<0.5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油脂肪類)	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表4 抽出・重量法	<0.5	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号 付表4 抽出・重量法	<0.5	
窒素含有量	mg/l	JIS K 0102 45.2 紫外吸光度法	2.9	
燐含有量	mg/l	JIS K 0102 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法	<0.05	
-以下余白-				
採取月日: 12/19	採取時間: 9:47	天候: 晴	気温: 4.0 ℃	水温: 8.0 ℃
備考	<は定量下限値未満を示す pH型式: TOA DKK HM-30R型			

計 量 証 明 書

No. S1402372 003

株式会社 フクシマエコテック 様

2015年1月5日



計量証明事業登録 福島県 環 第1号 (濃度)
計量証明事業登録 福島県 環 第2号 (騒音)
計量証明事業登録 福島県 環 第33号 (振動)

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常 磐 開 発 株 式 会 社

環 境 計 量 主 事 木 和 田 正 美
T E L 0246 (72) 1133

試料名	地下水	受付区分	濃度	水質	受付日	2014年12月19日
採取場所	-	採取者	木田 高史			

計 量 項 目	計量単位	計 量 方 法	計 量 結 果
*電気伝導率 (EC)	µS/cm	JIS K 0102 13	72.2
塩化物イオン	mg/l	JIS K 0102 35.3 イオンクロマトグラフ法	19
以下余白			

採取月日: 12/19 採取時間: 9:52 天 候: 晴 気 温: 4.0 °C 水 温: 14.5 °C

備 考: *印は、計量法第107条の登録対象項目外